



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.007759.07.13

Дата 23. 07. 2013 г.

На основании заявления № 04226

от 28.05.2013

Организация-изготовитель: **ООО "Город мастеров"**

Адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Шишкина, д. 277, литер "К" (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Город мастеров"**

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 38, Лит. А. (Россия)

Наименование продукции: Сухие строительные смеси гидроизоляционные т.м. "АКВАНОЛ": АКВАНОЛ ФУГА, АКВАНОЛ ЭЛАЙН, АКВАНОЛ ЭЛАЙН.про, АКВАНОЛ РЕЗИСТ, АКВАНОЛ ПРОТЕКТ, АКВАНОЛ ЭЛАСТ, АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал, АКВАНОЛ ФИКСИТ.экспресс, АКВАНОЛ ФИКСИТ.про, АКВАНОЛ НИВЕЛИР, АКВАНОЛ ИМПРУВ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-004-65890387-2012 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные АКВАНОЛ", рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5745-004-65890387-2012 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные АКВАНОЛ", рецептура, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой сухие смеси, изготовленные на цементе вяжущем с использованием в качестве наполнителя песка, в качестве модификаторов химические добавки.

Состав: портландцемент, кварцевый песок, известняковая мука, модифицирующие добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1642/1642-М от 24.12.2012 г.

№ 048684

Гигиеническая характеристика продукции:

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг:
Соответствует 1 классу строительных материалов.

129

до 370

Модельная среда(вода дистиллированная):

Запах водной вытяжки из образца ЛКМ, балл

Привкус, балл

Цветность, град.

Мутность, ЕМФ

Водородный показатель, ед рН

Окисляемость перманганатная, мгО2/л

алюминий, мг/л

кадмий, мг/л

кобальт, мг/л

марганец, мг/л

медь, мг/л

свинец, мг/л

хром (+3), мг/л

хром (+6), мг/л

цинк, мг/л

никель, мг/л

кремний, мг/л

0

0

1.4

1.3

7.3

1.7

менее 0.01

менее 0.00

менее 0.01

менее 0.01

менее 0.01

менее 0.01

менее 0.01

менее 0.001

менее 0.001

менее 0.001

менее 0.001

менее 0.001

не более 2

не более 2

20

2.6

6-9

5

0.5

0.001

0.01

0.1

0.01

0.03

0.05

0.05

5

0.1

10.0

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремний диоксиду(кварц), известняку.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани(силикоз),оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу.При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: в качестве гидроизоляции конструкций различного назначения, в том числе резервуаров для питьевой воды

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03,Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Сухие строительные смеси гидроизоляционные т.м. "АКВАНОЛ": АКВАНОЛ ФУГА, АКВАНОЛ ЭЛАЙН, АКВАНОЛ ЭЛАЙН.про, АКВАНОЛ РЕЗИСТ, АКВАНОЛ ПРОТЕКТ, АКВАНОЛ ЭЛАСТ, АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал, АКВАНОЛ ФИКСИТ.экспресс, АКВАНОЛ ФИКСИТ.про, АКВАНОЛ НИВЕЛИР, АКВАНОЛ ИМПРУВ

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.03.П.002535.02.13 от 27.02.2013 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

СТРОКОВА С.Ю.

Васильева Г. В.

СТРОКОВА С.Ю.